



Tillfällig förläggning inom skol- och fritidsanläggningar - Götene och Skara kommun

I en byggnad där tillfällig förläggning anordnas ska finnas:

- Brandredskap i erforderlig omfattning (25 meter till närmsta handbrandsläckare eller slangrulle).
- Tillgång till två av vardera oberoende utrymningsvägar.
- Utrymningsvägar ska vara utmärkta med belysta eller genomlysta nödströmsförsörjda skyltar.
- Utrymningsplan ska anslås i samtliga förläggningsutrymmen.
- Tillgång till mobiltelefon eller fast telefon med 112-funktion. Telefonen ska placeras på en lätt tillgänglig plats inom anläggningen.
- I de fall rummet inte är försett med automatiskt brandlarm (Rökdetektor) ska brandvarnare uppsättas.
- Personliga tillhörigheter förvaras i förläggningen, förvaring får ej ske i gemensamhetsutrymmen.

Vid förläggning i byggnads bottenvåning gäller:

- Fönsterutrymning direkt till markplan från varje förläggningsrum godtas.

Vid förläggning i annat våningsplan än bottenvåning gäller att utrymningslarm finns:

- **Alt 1.** Byggnaden förses med utrymningslarm styrt av ett automatiskt brandlarm enligt RUS 110, i tillämpliga delar. Larmet ska bestå av rökdetektor.
- **Alt 2.** Manuellt utrymningslarm som lätt kan utlösas inom förläggningen av vakande vakt.

Anmälningrutiner:

Brandmyndigheter ska i god tid (minst 2 veckor) underrättas om varje förläggningstillfälle.

Anmälan ska innehålla namn på arrangör, förläggnings- objekt, tiden för nyttjandet, antal personer, säkerhetsansvarig, telefonnummer till ansvarig på platsen.

I övrigt ska följande angivna ordningsregler efterlevas:

ORDNINGSREGLER VID FÖRLÄGGNING.

1. Rökning förbjudet ska råda inom hela förläggningen.
2. Dörrar till korridorer och trapphus ska hållas stängda, dock ej låsta. Lokaler **EJ** avsedda för förläggning och utrymning ska hållas låsta.
3. Belysningen i korridorer och utrymningsvägar ska hållas tänd nattetid.
4. Ansvarig person för förläggningen ska namnges till Räddningstjänsten. Denne ska svara för att Räddningstjänstens angivna föreskrifter och ordningsregler efterlevs. Dessutom ska denne tillse att samtliga närvarande ges erforderlig information om utrymningsvägar, larmets funktion och signal, telefon, brandredskap med mera.
5. För förläggningen ansvarig person eller en av denne delegerad person ska ständigt finnas närvarande inom förläggningen.

**Telefonnummer till Räddningstjänsten
Skara – Götene: 0511-325 00.**